



National Load Despatch Centre  
राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र  
GRID CONTROLLER OF INDIA LIMITED  
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड  
(Government of India Enterprise/ भारत सरकार का उद्यम)  
B-9, QUTUB INSTITUTIONAL AREA, KATWARIA SARAI, NEW DELHI -110016  
बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराये, न्यू दिल्ली-110016

दिनांक: 01-04-24

महोदय/Dear Sir,

आई०ई०जी०सी०-2023 की धारा स.- 31.2(i) के प्रावधान के अनुसार, साप्ताहिक अखिल भारतीय भार अनुमान त्रुटि निम्नवत है।

As per article 31.2(i) of the Indian Electricity Grid Code 2023, the weekly demand forecasting error is as given

below.

For week : 23-03-24 to 29-03-24	
Absolute Error (%)	
Peak demand	2.7%
Energy Consumption	1.0%

Note:  
1). Error for peak demand is Mean Absolute Percentage Error (MAPE).  
2). All india demand and energy forecast figures calculated at NLDC & RLDC level.

धन्यवाद,  
Thanks